



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Smart Procurement (SMAPR)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino
Bari

Oggetto	Rottura tubazione premente Ø 1100
Impianto	ISF Torre del Diavolo – Bari Via Gentile
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione premente DN 1100
Motivi dell'emergenza	Rottura tubazione premente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione pervenuta dal Contact Center Tecnico del 25/08/2022
Primi interventi adottati	Manovre di chiusura isolamento della condotta e attivato scarico di emergenza e intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – in corso d'opera.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo, individuazione della rottura, riparazione e ripristino della funzionalità dell'opera.
Denominazione della Ditta affidataria	HTC Costruzioni e Servizi Srl Faver SpA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 30.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Angelo Fanfulla

Il Responsabile

Ing. Christian Tamma

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Piervito Lagioia