



Approvvigionamento Idrico  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti  
Gestione Impianti

Alla DIRPR  
Alla DIRAC  
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza <b>"Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della sottostazione elettrica AT/MT dell'Impianto di sollevamento idrico di Parco del Marchese –Laterza (TA)"</b>
<b>Impianto</b>	<b>Impianto di sollevamento idrico di Parco del Marchese –Laterza (TA)</b>
<b>U.O.</b>	DIRAP – IMPVE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Ripristino del funzionamento di almeno uno dei trasformatori di scorta per garantire la continuità di esercizio dell'impianto di sollevamento idrico
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità di esercizio dell'impianto di sollevamento idrico
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	10 giugno 2021
<b>Primi interventi adottati</b>	Verifica della disponibilità immediata dei 3 trasformatori amperometrici da parte del fornitore
<b>Termini di consegna</b>	In somma urgenza. Consegna lavori 10 giugno 2021. Ultimazione Lavori 16 dicembre 2021.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento ha richiesto -Rimozione, smaltimento e fornitura in opera di n. 03 trasformatori di corrente rigenerati di alta tensione a servizio del TR2, 100/5 isolati in SF6 per misura e protezione completi di supporti tubolari zincati a caldo dopo la lavorazione completi di schemi e documentazione tecnica. -Fornitura in opera di n. 06 trasformatori di corrente toroidali di media tensione a servizio del TR1 e TR2 per l'implementazione della protezione differenziale, 1600/5 per protezione completi di schemi e documentazione tecnica.



	- Fornitura in opera di n. 6 fornitura sbarre di rame 100 x 10 per il bypass dei poli dei sezionatori di media tensione dei trasformatori TR2 e TR3,
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	GRIN S.r.l." con sede in C.da Mascolo Torricella (TA) - 74020
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
<b>Costo dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 45.000,00 oltre IVA come per Legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 10/06/2021
Allegati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbale di accertamento Somma Urgenza.</li><li>• Relazione Tecnica.</li><li>• Preventivo del 10/06/2021.</li></ul>

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

*(Ing. Antonio D'Amato)*

**Il Responsabile dell'Area**

*(Ing. Luciano Venditti)*

**Si autorizza: Il Direttore DIRAP**

*(Ing. Gianluigi Fiori)*