



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

**Art. 163 del D.Lgs.50/2016**

**A RETI E IMPIANTI**

**A INTERNAL AUDIT**

**A AREA PROCUREMENT**

**e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese**

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria in somma urgenza della stazione di sollevamento di Leporano "via Castagne"
<b>Impianto</b>	ISF di Leporano SS
<b>U.T.</b>	Taranto
<b>Descrizione del disservizio</b>	Furto del gruppo elettrogeno installato presso la stazione di sollevamento e relativo quadro elettrico con danneggiamento delle opere civili
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Necessità di evitare fermi della stazione di sollevamento a causa di assenza di alimentazione elettrica con conseguenti fuori uscite di liquame e problemi di carattere igienico sanitario.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazioni avvenute parte di personale dell'area manutenzione elettromeccanica del 10/01/2022 e successive verifiche tecniche.
<b>Primi interventi adottati</b>	I primi interventi adottati da parte del servizio elettromeccanico sono stati rivolti ad effettuare dei collegamenti provvisori per il funzionamento dell'impianto e denuncia del furto alle forze dell'ordine e verifica della disponibilità di un gruppo elettrogeno delle medesime caratteristiche presso i magazzini di AQP.
<b>Termini di consegna</b>	5 gg per il ripristino del funzionamento provvisorio oltre ai tempi utili all'approvvigionamento del nuovo gruppo elettrogeno.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sistemazione del sito oggetto del furto e ripristino per il funzionamento provvisorio della stazione di sollevamento, fornitura e posa in opera di nuovo gruppo elettrogeno da 300 KVA, fornitura di quadro elettrico GE, rifacimento e sistemazione delle linee elettriche danneggiate, realizzazione di opere di ancoraggio del nuovo gruppo, sistemazione della struttura di protezione del gruppo e della recinzione danneggiata.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	- Apulia Technology
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati garantendo la copertura del servizio in caso di assenza rete per tutto il periodo necessario all'installazione del nuovo gruppo e che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

**Art. 163 del D.Lgs.50/2016**

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 69.900,00 opere elettriche - € 3.800,00 opere civili
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 21/22 del 01/02/2022 ditta Apulia Technology
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente; - Documentazione fotografica; - Denuncia ai Carabinieri.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Giovanni Mirizzi

Il Responsabile dell'AET

Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio