



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Fornitura di Softstart Shneider electric tipo ATS22C41Q 400V 220 KW 410A per soffiante Nexturbo	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Compressore fermo, Softstart fuori servizio per corto circuito fase L3	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/04/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione, richiesta intervento Dirte, ricerca per fornitura softstart a ditte specializzate.	
Termini di consegna	23/04/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditta affidataria	Acmei Sud S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato effettuata: Offerta ditta Garofoli € 2.368,30 Offerta ditta Electra service € 3.281,85 Offerta ditta Acmei € 2.341,99	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.341,99	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 20/125571 del 01.04.2020
Allegati	offerta	n. 20/125571 del 01.04.2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

