



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto depurativo di Bari Est – Pulizia propedeutica delle vasche di sedimentazione primaria A4/1 e relativo dissabbiatore e vasca di sedimentazione primaria A4/2, necessaria ad effettuare la manutenzione straordinaria dei carroponi raschiafanghi
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Perdita di efficienza della sezione di sedimentazione primaria con sovraccarico del comparto biologico.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 16/09/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 17/09/2019 Fine lavori 19/05/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	In data 16/09/2020 l' RCM Vito Labate comunicava la necessità di intervenire senza indugio sui sedimentatori primari A4/1 e A4/2, in quanto constatava una risalita di fango, con perdita di efficienza della stazione. In considerazione della circostanza che è in itinere, con tempi ad oggi non ravvisabili, che prevede un intervento di potenziamento dei volumi di ossidazione, la perdita di efficienza dei primari determinava una perdita globale di efficienza con rischio di determinare inquinamento ambientale con fuoriuscita di fango dai sedimentatori finali. In particolare sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria sulla parte sommersa, sulla struttura del carropono e sulla quadro elettrico del sedimentatore A4/1, manutenzione straordinaria del pistone di sollevamento della lama raschiafondo e dei riduttori di trazione del sedimentatore A4/2, sostituzione dei diffusori aria a servizio del dissabbiatore A3/1 e inoltre è stata effettuata la manutenzione straordinaria della stazione di ipoclorito.
Denominazione della Ditta affidataria	Castiglia Srl Tek.Metal Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica categoria AC 25 (autospurgo) Ditta Castiglia e categoria merceologica AA29 (Carri ponti).
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 123.331,00 Importo lavori effettuato dalla ditta Castiglia Srl € 57.852,84 Importo lavori effettuato dalla ditta Tek.Metal Srl Importo Totale Intervento € 181.183,84

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 30/09/2020 (Ditta Castiglia Srl) Consuntivo n. 035/20 RG del 20/05/2020 (Ditta Tekmetal Srl)
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------


Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate



Il Responsabile AED Bari
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

