



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 18/05/2020 - 0031937



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di Cagnano (FG) Fornitura in emergenza di n°1 gruppo di pressurizzazione e di n°1 elettropompa marca Caprari a servizio dell'autoclave. CODICE INTERVENTO: AGDFG00013 IMPORTO PERIZI € 5.160,00
Impianto	Impianto depurativo di Cagnano Varano (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 14 maggio 2020, presso il depuratore delle acque reflue a servizio dell'abitato di Cagnano, si è verificata l'avaria del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto di Cagnano Varano. L'autoclave a servizio dell'ID risulta fuori servizio e necessita di sostituzione compreso di pompa marca Caprari.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14 maggio 2020 il Responsabile RCM FG, ing. Leonardo Alfeo evidenziava le anomalie riscontrate.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	15 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di Cagnano (FG) Fornitura in emergenza di n°1 gruppo di pressurizzazione e di n°1 elettropompa marca Caprari a servizio dell'autoclave. CODICE INTERVENTO: AGDFG00013 IMPORTO PERIZI € 5.160,00</p> <p>Descrizione della fornitura: - n°1 gruppo di pressurizzazione modello BS2F; - n°1 pompa marca Caprari. Il tutto come da preventivo ditta Duesse Service SRL allegato.</p> <p>TRASPORTO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI Cagnano Varano: INCLUSO Mezzi di sollevamento per scarico a terra presso ns. impianto: INCLUSI.</p> <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Leonardo Alfeo, RCM San Severo</p>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>DUESSE SERVICE SRL – Capurso (BA)</i>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Eselikas

Si autorizza: Il Manager della S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora