



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Trinitapoli – Fornitura di n° 1 elettropompa marca FLYGT modello NP 3102.160 MT 464 da installare presso la stazione di sollevamento dei fanghi di ricircolo.
Impianto di depurazione	Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di n° 1 elettropompa installata presso la stazione di sollevamento di ricircolo fanghi a causa dell'avaria di organi meccanici ed elettrici
Motivi dell'emergenza	L'avaria dell'apparecchiature potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11.05.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica del guasto, messa in sicurezza elettrica delle apparecchiature, richiesta preventivo per la fornitura di nuova apparecchiatura
Termini di consegna	Quattro settimane da ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n°1 elettropompa marca FLYGT modello NP 3102.160 MT 464 complete di accessori
Denominazione della Ditta affidataria	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità nella produzione di elettropompe e prontamente disponibile ad effettuare la fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Elettropompa marca FLYGT modello NP 3102.160 MT 464 completa di accessori: Prezzo netto € 8.570,50 – prezzo scontato € 4.285,25.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della percentuale di sconto applicata pari al 50%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°48-0346-2020 del 12.05.2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

