



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	ID Minervino Murge – Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale della coclea sala centrifuga ed ottimizzazione sistema di drenaggio acque chiarificate del sedimentatore.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Minervino Murge
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della coclea di trasferimento fanghi su cassone e ristagno di schiume nel sedimentatore per cattivo funzionamento del sistema di drenaggio delle acque chiarificate.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto processo depurativo delle acque e il rispetto dei limiti allo scarico e del corretto smaltimento dei fanghi al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 10/02/20 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	La manutenzione straordinaria consiste nel ripristino funzionale della coclea della sala centrifuga mediante pulizia delle parti meccaniche e ingrassaggio, riallineamento asse di rotazione, ripristino delle carpenteria esterna, e verifica di funzionamento; oltre all'ottimizzazione del sistema di drenaggio acque chiarificate del sedimentatore con modifiche alla carpenteria inox in punti relativi al deflettore paraschiume.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, sn – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>€ 5.0294,00 – prezzo scontato € 4.764,60</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui tenendo presente il carattere di emergenza dell'intervento – sconto applicato 10%

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 34/2020 del 19/02/2020
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.

**Intervento ascrivibile a:**


<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco  


**Il Responsabile AED BAT**  
**Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

