

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/01/2020 - 0002820



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento fanghi disidratati al silos di stoccaggio	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di caricare i fanghi disidratati nel silos di stoccaggio a causa rottura dell'elettropompa esistente irreparabilmente danneggiata.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/12/2018	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Inizio intervento 03/12/2018 Rientro dell'emergenza 29/03/2019 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginale e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 26/08/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha prevista la fornitura di n. 2 elettropompe monovite potenza 15kw, portata 3mc/h con pressione operativa di 24 bar, comprensivo del quadro di controllo con annessi collegamenti elettrici, la FPO di nuova tubazione DN 300 per il primo tratto e n. 2 tubazione DN 150 per tratto secondario comprensivo di saracinesche e pezzi speciali.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 152.000,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 31/07/2019
Allegati	Consuntivo	del 31/07/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipolo



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

