

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. IN USCITA 0002421/2020  
del 14-01-2020

Alla Direzione TECRI  
Bari

Alla Direzione INTAM  
Bari

Alla Direzione DIRPR  
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino,2  
Bari

<b>Oggetto</b>	Fornitura e posa in opera di un interruttore automatico BT da 4 poli, 1600A, interruttore generale per il comando del trasformatore n.2.
<b>Impianto</b>	Sollevamento Idrico di Ortona (FG)
<b>MAT</b>	AVELLINO-FOGGIA
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio Interruttore automatico in BT, 4 poli, 1600 A del trasformatore N. 2. L'Interruttore automatico, presenta delle anomalie in quanto spesso durante il funzionamento causa brusche fermate e di conseguenza provoca l'arresto del funzionamento dell'impianto.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Attualmente l'impianto è alimentato elettricamente con un solo interruttore automatico per il comando del trasformatore N.1, pertanto non garantisce il regolare funzionamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	08-01-2020 – A.E.T. Antonio Forcella
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza dell'impianto, smontaggio dell'interruttore estraibile in avaria, montaggio del nuovo Interruttore Siemens 3WL1116-2DG47-5FA8-Z (Z=F23 K07 S01 S71), verifica della funzionalità e messa in esercizio.
<b>Termini di consegna</b>	IMMEDIATA
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio dell'interruttore automatico BT in avaria, montaggio del nuovo Interruttore Siemens 3WL1116-2DG47-5FA8-Z (Z=F23 K07

Mod/PG3.21/04

Rev. 1 del 28/01/08



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	S01 S71), prove di funzionamento e messa in esercizio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	S.P.I.M. S.r.l. – 71126 Manfredonia (FG)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta Specializzata e disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 10.864,00 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Offerta congruo con sconto del 20%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivo della Ditta S.P.I.M. S.r.l. – 71126 Manfredonia (FG)
<b>Allegati</b>	Verbale di somma urgenza del 08/01/2020 Offerta della Ditta S.P.I.M. S.r.l. - N. 01/BV del 08-01-20202

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

D.L. Geom. Silvio Ponzio

P.I. Diurno Gaetano

**Il Responsabile dell'Area**

Dr. Biagio del Priore

Si autorizza: **Il Manager S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora