



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

Oggetto	Lavori di riparazione perdite tubazioni acqua di servizio e potabile
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Rilevante perdita di acqua di servizio con rottura dell'asfalto e fuoriuscita di acqua, perdita tubazione DN 450 acqua di rilancio da canale centrale in B1 e perdita acqua potabile di alimentazione laboratorio chimico batteriologico.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di alimentare con acqua di servizio le stazioni di preparazione silice attiva e la stazione di disidratazione dei fanghi. La mancata preparazione e dosaggio della silice attiva non permette la corretta sedimentazione del fango con conseguente superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente. L'impossibilità di disidratare il fango non permette il regolare allontanamento dei fanghi dal processo di potabilizzazione. La perdita dalla tubazione di rilancio del canale centrale comporta l'attivazione dello scarico in canale con dispersione di fango verso lo scarico dell'impianto e superamento dei limiti previsti per lo scarico su suolo come da prescrizioni A.I.A.. La perdita dell'acqua potabile dalla tubazione di alimentazione del laboratorio dell'impianto non permette la regolare esecuzione delle analisi e le condizioni di igiene ambientale dello stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22/01/2020 da parte del personale turnista.
Primi Interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione rotture tubazione alimentazione acqua di servizio e potabile
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile – Via ex SS 377 per Mottola km 0,500 – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni e prontamente disponibile ad effettuare l'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€3.750,40 oltre IVA come per legge

F
FONA



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	In considerazione delle lavorazioni da svolgere si ritiene l'offerta congrua con riferimento ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori n.4623 del 11/03/2020 della ditta Elettromeccanica gentile di Gianni Gentile
Allegati	Consuntivo lavori n.4623 del 11/03/2020 della ditta Elettromeccanica gentile di Gianni Gentile

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori