



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 05/02/2020 - 0009417



Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	ID Bitonto – Manutenzione straordinaria delle soffianti Aerzen installate presso la stazione di stabilizzazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID BITONTO
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Presenza di perdite di olio dalla tenuta albero delle soffianti Aerzen tipo GM30L31 installate alla stazione di stabilizzazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il guasto riscontrato rappresenta il sintomo del deterioramento delle soffianti il quale comprometterebbe l'efficienza del processo depurativo.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 07.01.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione straordinaria interessa le 8 soffianti presenti nell'impianto e consiste nella sostituzione dei filtri d'aria, delle cinghie di trasmissione, dell'olio e delle tenute albero delle n. 2 soffianti tipo GM30L.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	AERZEN ITALIA s.r.l. – via Raffaello Sanzio, 52 – 20021 Bollate
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire in merito alla tipologia d'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 8.687,62
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e dello sconto del 3%



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. Preventivo n. SEQ – 20 – 000030/2 del 13.01.2020
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:  
Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**