acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Trani – Fornitura dello strumento di misura per il controllo del livello presso la stazione di sollevamento iniziale.
Impianto di depurazione	Trani
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria del misuratore di livello presso la stazione di sollevamento iniziale.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento dell'automazione delle elettropompe relativa alla stazione di sollevamento iniziale al fine di assicurare il regolare trattamento dei reflui evitando inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19/02/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Vito Padovano ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Entro 2 settimane dalla ricezione dell'ordine alla fornitura.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura di uno strumento di misura di livello costituito da n. 1 Prosonic S FMU90 ad ultrasuoni e n. 1 Prosonic S FDU91 ad ultrasuoni e sensori.
Denominazione della Ditta affidataria	Endress + Hauser Italia S.p.A. – via Fratelli di Dio, 7 – 20063 Cernusco (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**prezzo scontato € 2.489,20**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza – Sconto applicato 35%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Preventivo N° 2017113710 del 21.04.2020

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**x**	

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci