

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. M. 17643

05/03/2020

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

Oggetto	Servizio di vuotatura e pulizia sedimentatore B28A
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del carroponete del sedimentatore B28A per la eccessiva presenza di fango all'interno del sedimentatore.
Motivi dell'emergenza	Mancato rispetto dei limiti allo scarico a causa della eccessiva presenza di fango all'interno del sedimentatore che ha messo fuori servizio il relativo carroponete.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/02/2020 da parte del personale di impianto al Responsabile dell'Impianto
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	15 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di vuotatura e pulizia sedimentatore B28A
Denominazione della Ditta affidataria	Mancarella Pietro S.r.l., Via Costantinopoli Z.I. – 74026 Pulsano (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni e prontamente disponibile ad effettuare l'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.430,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	In considerazione delle lavorazioni da svolgere si ritiene l'offerta congrua con riferimento ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Mancarella Pietro S.r.l. n.41 del 28/02/2020
Allegati	Offerta ditta Mancarella Pietro S.r.l. n.41 del 28/02/2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile del Procedimento


Ing. Fabrizio D'Andria



Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.