



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Casamassima Nuovo – Lavori urgenti per consentire la messa in esercizio del nuovo impianto di Casamassima e installazione di motopompa ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale.
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Necessità di adempiere a prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico ed evitare inquinamento ambientale per arrivo di acque meteoriche
Motivi dell'emergenza	Consentire l'immediata entrata in esercizio del nuovo impianto depurativo a servizio del comune di Casamassima e la contestuale dismissione del vecchio impianto recapitante nel sottosuolo
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile TECRI e Responsabile di Area AED
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 03/07/2019 Fine lavori per il rientro emergenza 16/07/2019 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 31/07/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera del piping e apparecchiature di alimentazione dal pozzo di proprietà di Acquedotto Pugliese alla vasca di accumulo dell'ARIF, Fornitura e posa in opera del piping e apparecchiature dal pozzo ARIF alla vasca di accumulo acque filtrate dell'impianto di proprietà dell'AQP per consentire le prove in bianco del nuovo impianto, Installazione della motopompa a servizio della stazione di equalizzazione per evitare tracimazione di reflui sulla sede stradale e danneggiamento agli apparecchi di misura della stazione di sollevamento iniziale.
Denominazione della Ditta affidataria	Tekmetal Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica OS22.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 65.047,24
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 133/19 FM, 134/19 FM e 135/19 del 12/09/2019.
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

