



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
SOMMA URGENZA**  
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

**A RETI E IMPIANTI**

**A INTERNAL AUDIT**

**A AREA PROCUREMENT**

e p.c. **All'Autorità Idrica Pugliese**

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria in somma urgenza della rete di fognatura nera dell'abitato di Martina Franca– Via Bellini
<b>Impianto</b>	Rete a servizio dell'abitato di Martina Franca
<b>S.T.O.</b>	Taranto
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura della condotta di fognatura con fuoriuscita di liquami con allagamento dei locali interrati degli immobili adiacenti
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Impossibilità di allontanamento del refluo con conseguenti problemi di carattere igienico-sanitario
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	01.04.2020 richiesta di intervento tramite call center-Comune di Martina Franca e successive verifiche da parte del personale AET addetto alla conduzione e manutenzione delle reti fognanti deli Abitati dell'Ambito 9
<b>Primi interventi adottati</b>	Intervento dell'autoespurgo per verificare a mezzo di video ispezione l'integrità del tronco di fognatura
<b>Termini di consegna</b>	30 giorni lavorativi
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bypass del refluo in arrivo a mezzo di autoespurghi e loro conferimento presso il Depuratore;</li> <li>- Bypass del refluo in arrivo a mezzo di motopompa;</li> <li>- Scavo con mezzi meccanici;</li> <li>- Sostituzione del tronco fogna del dn 150 in cemento amianto;</li> <li>- Conferimento della tubazione in c.a. presso discariche autorizzate</li> <li>- Posa della nuova tubazione del dn 200 in gres;</li> <li>- Rinterro dello scavo con materiale arido.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impresa Del Prete S.r.l.</li> </ul>
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impresa attrezzata per la esecuzione di attività simili e con capacità di trasporto fanghi/liquami e possibilità di stoccaggio sia pure temporaneo, in grado di intervenire in tempi immediati, a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenza, che ha avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori</li> </ul>



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
SOMMA URGENZA**  
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	- €uro 40.000,00 + iva
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	
<b>Allegati</b>	Verbale somma urgenza

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>SOMMA URGENZA</b>	<b>X</b>
------------------------	--	----------------------	----------

**Il Richiedente**

**D.L.S - Geom Pietro Catucci**

**Il Responsabile dell'A.E.T.**

**Ing. Antonio Schinaia**

**Si autorizza:**

**Il Dirigente STO**

**Ing. Emilio Tarquinio**