

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Installazione e riparazione gruppo elettrogeno
Impianto	ISF Porta Vecchia - Monopoli
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Avaria gruppo elettrogeno di emergenza.
Motivi dell'emergenza	Rischio inquinamento ambientale – trattasi di impianto situato sul lungomare.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 28/07/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio alternatore, riparazione radiatore, vuotatura e pulizia serbatoio gasolio, installazione nuovo Q.E: di comando gruppo, batteria 12V, trasporto e installazione presso impianto e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile con sede in Noci (BA) Ex SS 377 per Mottola Km 0.500 sn
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.371,24
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile
Ing. Valeria Caporaletti



Si autorizza: **Il Dirigente**
Ing. Girolamo Vitucci

