



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Maruggio Campomanno "via Vasco de Gama"
Impianto	ISF di Maruggio Campomanno "via Vasco de Gama"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Avaria delle opere elettriche a servizio del sistema di allontanamento reflui con conseguente fermo della stazione di sollevamento.
Motivi dell'emergenza	La stazione di sollevamento è ferma con conseguenti rischi di fuori uscita di refluo
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale dell'area manutenzione elettromeccanica e successive verifiche tecniche del 20/03/2020
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati da parte del servizio elettromeccanico sono stati rivolti ad effettuare dei collegamenti provvisori cercando di far ripartire almeno una elettropompa e successivo intervento di ditta esterna per l'avvio di una elettropompe con quadro provvisorio.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale e protezione linea, quadri di avviamento elettropompe, quadro di automazione e teleallarme. Rifacimento di tutte le linee elettriche danneggiate dai roditori. Fornitura, posa in opera ed avvio di quadro elettrico provvisorio per il funzionamento dell'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	- GRIN Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritte nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 49.500,00



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 029-20 del 20/03/2020
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AET
Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio