



Acquedotto Pugliese
I - 19/11/2019 - 0091512



**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(Art. 163 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in Somma Urgenza della camera di manovra a servizio dell'ISF di San Marzano Circonvallazione.
Impianto	Condotta Premente interno ISF Circonvallazione
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Disfunzione di due saracinesche DN 200 e 250 e della condotta premente all'interno della camera di manovra della stazione di sollevamento
Motivi dell'emergenza	La stazione di sollevamento è ferma con allagamento dei locali interrati e fuori uscita di reflui su sede stradale e nei terreni limitrofi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione e richiesta di intervento della Polizia Locale di San Marzano data 14.11.2019 a seguito sversamento reflui nella zona limitrofa ISF
Primi interventi adottati	Si è proceduto a baipassare i reflui nel tratto interessato dalla disfunzione mediante l'uso di autoespurghi
Termini di consegna	30 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">- Sostituzione di due saracinesche DN 200 e 250 e riparazione Condotta Premente- Bypass dei reflui con motopompa- Bonifica del terreno, inquinato, a ridosso area ISF
Denominazione della Ditta affidataria	<ul style="list-style-type: none">- Eredi di Tedesco Giovanni Sas di Tedesco Nicola & C.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<ul style="list-style-type: none">- Impresa attrezzata per la esecuzione di attività similari e con capacità di trasporto fanghi/liquami e possibilità di stoccaggio sia pure temporaneo, in gradi di intervenire in tempi immediati, a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenza, che ha avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<ul style="list-style-type: none">- Euro 135.000,00



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA SOMMA URGENZA

(Art. 163 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	Verbale somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Somma Urgenza	X
-----------------	--	---------------	---

Il Richiedente

Geom. Pietro Catucci

Il Responsabile dell'AET

Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio