



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Intervento di manutenzione straordinaria delle elettropompe n. 1 – 3 del ricircolo fanghi presso la stazione di sedimentazione secondaria.
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria delle componenti elettriche delle elettropompe di ricircolo fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire il ripristino funzionale delle pompe di ricircolo permettendo il corretto processo depurativo dell'impianto nel rispetto dei limiti allo scarico e nella tutela dell'ambiente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 15.01.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella sostituzione del cavo di alimentazione della elettropompa e del soft starter di avviamento dell'elettropompa, oltre al rifacimento dei circuiti elettrici nel quadro elettrico di comando.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie - Zona G 6/N, Z.I., 70015, Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha mostrato massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 4.384,00 - prezzo scontato € 3.862,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'applicazione della percentuale di sconto del 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 031/20 del 31.01.2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**
Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

