



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di n.1 sensore di flusso per preparatore di biossido di cloro generatore 006 linea 4
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo – Missanello (PZ)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Fuori servizio stazione di preparazione biossido di cloro 006 con mancato invio della soluzione disinfettante di biossido di cloro linea 4.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di attivare la linea di disinfezione n.4. Il mancato dosaggio di biossido di cloro per la disinfezione comporta il superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/07/2020 da parte del Responsabile di Impianto
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Ricambio disponibile da parte della ditta manutentrice.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n.1 sensore di flusso per preparatore di biossido di cloro generatore 006 linea 4
Denominazione della Ditta affidataria	Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. Via Murari, 3 – 70132 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che esegue servizio di manutenzione ordinaria sull'apparecchiatura di che trattasi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.971,35 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base a precedente esperienza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. del 31/07/2020

Fda



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerta ditta Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. del 31/07/2020
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andrea

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori