



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di fornitura e posa in opera di sabbia integrativa per il letto di filtrazione n.8 ed attività complementari.
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo – Missanello – (PZ)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	A seguito di analisi chimico batteriologiche sull'acqua in uscita dal filtro n.8 è stato verificato che la sua efficienza di filtrazione era ridotta a causa della riduzione dello spessore dello strato filtrante di sabbia. Inoltre è necessario procedere alla pulizia della prete del filtro n.5 ed alla cernita della sabbia non idonea dello stesso filtro.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di garantire la qualità dell'acqua entro i parametri previsti per l'acqua destinata al consumo umano.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/06/2020 da parte del responsabile di impianto.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	5 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di fornitura e posa in opera di sabbia integrativa per il letto di filtrazione n.8 ed attività complementari.
Denominazione della Ditta affidataria	Eurocogen S.r.l. Via San Nilo n.5 – 85036 Roccanova (PZ)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta contemporaneamente impegnata in lavorazioni simili sul filtro n.5
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 9.496,30 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base ad esperienza pregressa
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Eurocogen S.r.l. n.026a.20 del 30/06/2020

FWT



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerta ditta Eurocogen S.r.l. n.026a.20 del 30/06/2020
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Flori