

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/05/2020 - 0033412



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di APRICENA (FG) Manutenzione specialistica in emergenza alle soffianti Atlas Copco ZS 55 plus matricole APF144755 e APF161324 a servizio delle stazioni di ossidazione e digestione. CODICE INTERVENTO: AGDFG00012 IMPORTO PERIZIA € 5.900,00
Impianto	Impianto depurativo di Apricena (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 13 maggio 2020, presso il depuratore delle acque reflue a servizio dell'abitato di Apricena, si verificava l'avaria alle soffianti a servizio della stazione di ossidazione e digestione. Le apparecchiature necessitano di manutenzione specialistica urgente con sostituzione di olio, filtri aria controllo generale componenti, messa in marcia e collaudo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16 aprile 2020 il Responsabile RCM FG, ing. Leonardo Alfeo evidenziava le anomalie riscontrate.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di APRICENA (FG) Manutenzione specialistica in emergenza alle soffianti Atlas Copco ZS 55 plus matricole APF144755 e APF161324 a servizio delle stazioni di ossidazione e digestione. CODICE INTERVENTO: AGDFG00012 IMPORTO PERIZIA € 5.900,00 Le apparecchiature (soffianti Atlas Copco matricole ZS 55VSD e APF 161324 necessitano di manutenzione specialistica urgente con sostituzione olio, filtri aria, controllo generale componenti, messa in marcia e collaudo. Il tutto come da specifiche offerte allegate. Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. Ulteriori Precisazioni: - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutti i ricambi forniti. - le lavorazioni dovranno avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Leonardo Alfeo, RCM San Severo
Denominazione della Ditta affidataria	RESPI SRL – Via Tommaso Columbro,39 Z.I. – 70123 BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata autorizzata da Atlas Copco costruttrice delle apparecchiature e già testata da AQP. Prezzi congrui
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 5.900,00 + iva
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Totale con sconto 15% su ricambi originali TOTALE € 5.900,00 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°RS 42/2020 del 15 maggio 2020
Allegati	Offerte n°RS 42/2020 del 15 maggio 2020 della Ditta RESPI SRL – Via Tommaso Columbro,39 Z.I. – 70123 BARI

Intervento ascrivibile a:



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Eselikas

Si autorizza: Il Manager della S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora