



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Lavori di riparazione condotta idrica via Vittorio Veneto Barletta consistenti nella sostituzione di un tratto rotto di tubazione DN500
<b>Impianto</b>	
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT - TRANI
<b>Descrizione del disservizio</b>	Perdita idrica DN 500 di adduzione dell'acqua all'abitato di Barletta
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il servizio idrico all'abitato nel più breve tempo possibile.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	30/07/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Chiusura tronco rotto per evitare allagamenti in zona e favorire le operazioni di riparazione.
<b>Termini di consegna</b>	31/07/2019
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	riparazione giunto tubazione fortemente corrosivo e perdente
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	FAVER SPA
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Titolare del contratto di manutenzione delle opere esterne e immediatamente disponibile ad eseguire il lavoro essendo già in possesso dei materiali necessari (Tubazione DN500 e Manicotti DN 531/561) ;
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	FAVER SpA: € 9.332,09
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	i prezzi fanno riferimento ai contratti in essere con AQP SpA e per le tariffe non comprese a listini ufficiali.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo FAVER
<b>Allegati</b>	



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

-----

Si autorizza: Il Responsabile STO BA/BAT