



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Trinitapoli – Fornitura di nuovo quadro elettrico di comando ed automazione delle pompe di sollevamento a servizio della stazione di equalizzazione.
Impianto di depurazione	Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria del quadro esistente per obsolescenza dei componenti elettrici ed elettronici con fermo delle pompe.
Motivi dell'emergenza	L'avaria del quadro esistente genera disservizi e decadimento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04.05.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria,
Primi interventi adottati	Intervento di ditta qualificata ad eseguire l'intervento
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico al sollevamento dell'equalizzazione e di nuovo quadro PLC per il controllo dell'automazione, oltre alla fornitura di misuratore di portata elettromagnetico
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti di Mauro Minafra – via Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 19.850,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n°017rev del 05.06.2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Fig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitacchi
