



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Molfetta – Manutenzione straordinaria del quadro comando macchina relativo alla centrifuga CCB decanter presso la stazione di disidratazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	Molfetta
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria del quadro di comando macchina centrifuga per obsolescenza dei componenti elettrici ed elettronici.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'avaria del quadro esistente genera disservizi e decadimento del processo depurativo.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 04.05.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria.
<b>Primi interventi adottati</b>	Intervento di ditta qualificata ad eseguire l'intervento.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa in opera n. 1 inverter coclea, n. 1 inverter tamburo, n. 2 tastierini di controllo inverter, n. 1 HMI PLC di controllo decanter.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 Impianti di Mauro Minafra – via Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 8.382,00 – Prezzo scontato € 8.100,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento – sconto applicato 3%

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> <small>(offerta/consuntivo della ditta)</small>	Consuntivo n. 036 del 30.05.2020
<b>Allegati</b>	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
Sig. Vito Padovano**



**Il Responsabile AED BAT  
Ing. Salvatore Calendano**



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT  
Ing. **Girolamo Vitucci**

