



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Fornitura di 100 mt cavo elettrico FG16R 1x240 B, capicorda, fusibili e portafusibili per alimentazione compressore Robuschi	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Deterioramento dei cavi di potenza nella parte terminale di connessione degli stessi	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/02/2020	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	24/02/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditta affidataria	Garofoli	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Offerta Acmei € 1665,73 Offerta Sonepar € 1678,93 Offerta Garofoli € 1614,00	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.614,00	


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 5559730 del 12.02.2020
Allegati	offerta	n. 5559730 del 12.02.2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

