

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/01/2020 - 0007927



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Ruvo - Terlizzi – Manutenzione straordinaria del nastro trasportatore della stazione di grigliatura.
Impianto di depurazione	RUVO DI PUGLIA TERLIZZI
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del nastro trasportatore della stazione di grigliatura per avaria del rullo motore e per avaria della lama raschiato.
Motivi dell'emergenza	Il fermo del nastro trasportatore del materiale grigliato compromette il corretto trattamento di grigliatura dei reflui in arrivo all'impianto al fine di evitare intasamenti di pompe e garantire il regolare andamento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10/01/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo della stazione.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria del nastro trasportatore del materiale grigliato è consistito nella rettifica del rullo motrice e rullo folle e nel rifacimento di punte asse e della lama raschiato, nella sostituzione dei supporti e del nastro stesso.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.820,51
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.245,02 – 10%



acquedotto
pugliese
acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo N° 12/20 del 14/01/2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci