

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/01/2020 - 0008059



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia – Fornitura di n. 2 elettropompe monovite per emulsione polielettrolita presso la stazione di disidratazione.
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi per avaria delle pompe di dosaggio polielettrolita.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22.01.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Nicola Ricco, ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Tempi di fornitura dalle 5 alle 6 settimane.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 nuove pompe per polielettrolita marca Nova Rotors modello DN4L1.
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec s.r.l. – via oliere e saponerie meridionali, 51 – 70056 Molfetta (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad eseguire la fornitura richiesta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.859,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.540,00 – 15%



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°31/2020 del 27/01/2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci