



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it


Oggetto	Impianto di depurazione di : Cassano delle Murge (Nuovo)	
	Fornitura di n. 2 pompe monovite marca Bellin tipo LG 1200M/PW a servizio della stazione di sollevamento dei fanghi di supero.	
Impianto di depurazione	Cassano delle Murge (Nuovo)	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Necessità di realizzare una nuova stazione di sollevamento dei fanghi di supero collegata alla stazione di ispessimento fanghi, evitando la miscelazione con i fanghi primari. L'intervento risulta essere indispensabile in quanto al momento i fanghi di supero vengono sollevati nei sedimentatori primari prima di essere caricati nel digestore (con conseguente impossibilità di ispessire i fanghi di supero), e la seguente operazione, a seguito di un controllo di processo effettuato dalla vigilanza igienica, aumenterebbe i valori del fosforo nelle vasche biologiche con conseguente rischio di non rispettarli i limiti tabellari presenti nell'autorizzazione allo scarico. Inoltre l'intervento garantirebbe maggiori produzioni di biogas migliorando di conseguenza la digestione anaerobica e riducendo i volumi dei fanghi da smaltire con una conseguente riduzione dei costi di smaltimento.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/03/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditte specializzate nel settore.	
Termini di consegna	circa sei settimane lavorative	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 pompe monovite marca Bellin tipo LG 1200M/PW da 5,5 KW con variatore meccanico, completa di accessori.	
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin Spa	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico. Effettuata indagine di mercato tra le ditte Bellin Spa e Fluitech Srl. <u>Ditta Bellin Spa € 9.346,00</u> Ditta Fluitech Srl € 11,268,00	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.346,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	A-2020-OFP-390 del 10/03/2020
Allegati	offerta	A-2020-OFP-390 del 10/03/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio


Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

