



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Ripristino funzionalità impianto a causa di furti e atti vandalici attuata con procedura di urgenza
Impianto	ISI Collone – Acquaviva delle Fonti
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Impianto fermo
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, l'impianto alimenta l'Ospedale "Miulli" ed evitare disagi alla popolazione a causa della mancanza di distribuzione idrica.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 20/11/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità impianto a seguito di furti e atti vandalici, mediante fornitura e posa in opera di nuove linee di alimentazione, quadri elettrici, UPS, automazione con teleallarme.
Denominazione della Ditta affidataria	Dagest Srl – S.P. Bari-Modugno KM 0.800 – 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 28.930,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile
Ing. Valeria Caporaletti

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci