



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

DIREZIONE RETI E IMPIANTI

Struttura Territoriale Operativa Bari – BAT –

Area Gestione Esercizio Depurazione Bari

***Oggetto: Impianto depurativo di Altamura – Manutenzione straordinaria
linea biogas attuati con procedura di urgenza.***

In data 11/06/2020 l'RCM Vito Lamuraglia comunicava che sull'impianto di Altamura, si è verificata una formazione eccessiva di schiume nel digestore primario, che hanno invaso la linea biogas e il filtro biogas annesso, causandone il blocco.

Cause, motivi, situazioni di pregiudizio della estrema urgenza

Elevato rischio di emissione in atmosfera del biogas prodotto a causa del blocco del filtro a ghiaia, che potrebbe causare dei disservizi sulla centrale termica e sulla processo di digestione anaerobica dei fanghi, con emissioni mefitiche.

Lavori necessari per superare la situazione di pregiudizio :

I lavori valutati strettamente necessari per evitare i disservizi sopra descritti, salvo approfondimenti in corso d'opera consistono nella fornitura e posa in opera di n. 1 filtro separatore di schiume in acciaio AISI 316, installato a monte dei filtri a ghiaia e fornitura e posa in opera di n. 1 filtro a ghiaia in acciaio AISI 316 (in sostituzione di quello esistente non più efficiente). Inoltre verranno effettuate le modifiche sulla tubazione esistente utili ad installare le nuove apparecchiature e a creare un by-pass, utile ad eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione ordinaria del gruppo filtri. La ditta, in considerazione dell'urgenza e della peculiarità dell'intervento è stata individuata tra quelle presenti nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese con il possesso dei requisiti per le seguenti categorie merceologiche AB23 (Costruzione e manutenzione di dissalatori, impianti di depurazione e impianti di potabilizzazione).

*Gestione commessa per investimenti compresi nel piano degli investimenti IST. PG3.21 –
Attivazione interventi di manutenzione straordinaria non programmabili ed attuati con procedura di urgenza ex art.
125 comma d) del D.lgs n. 50/2016.*

Verbale di accertamento delle ragioni di estrema urgenza



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Il sottoscritto ing. Giovanni Discipio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento espressamente dichiara l'assenza di propri conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Di tanto si è redatto il presente verbale.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Ing. Giovanni Discipio

Vito Lamuraglia

Il Dirigente Responsabile del Servizio Territoriale Bari/BAT, Giusta procura conferita, visto quanto innanzi affida su proposta del RUP, la fornitura illustrata all'impresa Impiantistica Mangini con sede in F. S. Tateo 27, 70017 Putignano (BA), individuata dall' RCM quale ditta prontamente disponibile ad effettuare l'intervento nei tempi richiesti che accetta di eseguire senza eccezione alcuna e nomina il Direttore dei lavori e CSE Vito Lamuraglia. L'importo dei lavori fa riferimento all'offerta formulata dalla ditta Impiantistica Mangini n. 15/0520/AL del 11/06/2020.

Altamura, 16/06/2020

Per accettazione:

la ditta Impiantistica Mangini

IMPIANTISTICA MANGINI
di MANGINI BATTISTA
Via F. S. Tateo, 27
70017 PUTIGNANO (BA)
C.F.: MNG BTS 52E30 H096J
P.IVA: 02157860723

Si valida:

Il Dirigente Ing. Vitucci Girolamo

Gestione commessa per investimenti compresi nel piano degli investimenti IST. PG3.21 –
Attivazione interventi di manutenzione straordinaria non programmabili ed attuati con procedura di urgenza ex art.
125 comma d) del D.lgs n. 50/2016.

Verbale di accertamento delle ragioni di estrema urgenza