

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0057479 - U 14/09/2020

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Fornitura e posa in opera di pompa monovite a servizio della stazione di disidratazione e allestimento di container da 40" con centrifuga di proprietà di AQP assegnata a mezzo di gara pubblica.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Nell'ambito dei lavori di potenziamento dell'impianto non erano previsti interventi sulla sezione di disidratazione. Si rendeva necessario installare la centrifuga assegnata a mezzo di gara pubblica in container in modo da liberare il locale disidratazione ed eseguire le opportune manutenzioni, sia alle opere civili che lettromecaniche, nonché la sostituzione dei silos di stoccaggio fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/10/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura e intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	29/05/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di pompa monovite marca Novarotors modello JHS-C 40K8 e allestimento di un container da 40" per l'installazione della centrifuga Pieralisi assegnata con gara pubblica, di proprietà AQP completa di tutto l'occorrente per garantire il corretto funzionamento della stessa.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 181.500,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 104/2019 del 30/10/2019 e n. 108/2019 del 03/06/2020
Allegati	consuntivo	n. 104/2019 del 30/10/2019 e n. 108/2019 del 03/06/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

