

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 07/10/2019 - 0079457



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bisceglie – Manutenzione straordinaria della pompa sommersa marca Flygt modello 3140.180 matricola 0220019, asservita al sollevamento delle acque di drenaggio.
<b>Impianto di depurazione</b>	Bisceglie
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo apparecchiatura per avaria di componenti meccanici e elettrici
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo dell'apparecchiatura potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 02.09.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria dell'apparecchiatura
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura e coinvolgimento ditta esterna
<b>Termini di consegna</b>	15 giorni lavorativi dall'ordine
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nella fornitura in opera di pezzi di ricambio essenziali al funzionamento dell'apparecchiatura
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elettromeccanica Gentile
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Prezzo netto € 3.708,68 – prezzo scontato € 3.523,24</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della tipologia di intervento e la percentuale di sconto applicata
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivo n° 4032/2019 del 26/09/2019



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

**Il Responsabile AED BAT**

Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci