



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Lavori di riparazione condotta premente interna ubicata all'interno dell'impianto di sollevamento di Torre del Diavolo
Impianto	ISF Torre del Diavolo
U.T.	STO BA/BAT – AET BARI
Descrizione del disservizio	Perdita da condotta premente
Motivi dell'emergenza	Parziale allagamento vano elettropompe; assicurare continuità del servizio; evitare sversamenti in mare e terreni circostanti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 09/09/2020
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza zona della perdita
Termini di consegna	09/09/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	riparazione tubazione
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER SpA – Via S. Caterina, 31 – 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Titolare del contratto di manutenzione delle opere esterne e immediatamente disponibile ad eseguire il lavoro essendo già in possesso dei materiali necessari
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.833,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi fanno riferimento ai contratti in essere con AQP SpA e per le tariffe non comprese a listini ufficiali - Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo Faver rif. n. NS-Comp. Bari 02/20 del 10/09/2020
Allegati	Consuntivo Faver



acquedotto
pugliese
Tarqus, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Responsabile STO BA/BAT