



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Relazione Tecnica ai sensi art. 125 D.lgs n.50/2016

Oggetto: Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Fornitura e posa in opera di pompa di calore, raffrescatore aria portatile e smontaggio e rimontaggio condizionatore esistente.

Importo budget €4.000.00

Ordine interno SAP 210000020574

Presso l'impianto di potabilizzazione del Sinni si è reso necessario procedere alla fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature:

- Smontaggio di condizionatore a pompa di calore tipo split aria/aria con unità interna a parete da 3,51 kW (12.000 Btu/h), staffe e tubazioni;
- Montaggio del condizionatore rimosso in altro locale dell'impianto (previo smontaggio di quello esistente non più in esercizio) compreso collegamenti elettrici, nuove tubazioni gas frigorifero di idoneo diametro (distanza unità interna/esterna non superiore a 2 mt.), tubazioni per scarico condensa, fornitura e posa di nuove staffe di montaggio dell'unità esterna, collegamenti elettrici, formazione del vuoto nel circuito frigorifero e ricarica con gas idoneo, avviamento e prova di funzionamento;
- Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter a pompa di calore, utilizzando gas frigorifero ecologico (R410 A), classe energetica A⁺⁺ costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo in vista a parete. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando ad infrarossi e microprocessore. Il modello di condizionatore proposto dovrà obbligatoriamente essere dotato di **certificazione Eurovent**. Nel prezzo s'intendono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio interno ed esterno (staffe a mensola a parete), i collegamenti elettrici e termoidraulici, compreso le tubazioni frigorifere (fino ad una distanza massima di 2 mt.) e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a PF=7,0 kW (24.000 Btu/h), potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a PR=8,0 kW. Potenza elettrica massima assorbita non superiore a PA=3,3 kW. Lunghezza;
- Fornitura di raffrescatore d'aria portatile senza compressore ad evaporazione di acqua su filtro in cellulosa naturale. L'apparecchiatura sarà dotata di serbatoio acqua, pompa di rilancio, ventilatore ad alta portata, filtro in cellulosa naturale, filtro aria, telecomando a distanza, possibilità di rifornimento acqua automatico. Avente le seguenti caratteristiche: Pannello di raffreddamento

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sece legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK

minimo 50 dm³ , Portata aria minimo 6.000 m³/h; Alimentazione 230V, 50 Hz, Potenza assorbimento= 280W, 1,2 A, v.3 velocità della ventola, serbatoio acqua minimo 50 lt., connessione diretta acqua ½"; controllo livello acqua, rumorosità massima 62 dB(A), peso a vuoto massimo 40 kg., deflettori oscillanti automatici per una migliore distribuzione dell'aria.

Con Determina a Contrarre n.136 del 26/02/2018 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dall'articolo 36, comma 2°, lettera a) del D. Lgs n.50/2016 dei lavori di che trattasi.

Con inviti in data 02/03/2018 è stata avviata la procedura di richiesta di offerta a ditte specializzate nel settore (categoria lavori OS28), come indicato nella istruzione operativa IST/DIRPR/01, fissando per il giorno 13/03/2018 alle ore 10.00 l'esame delle offerte pervenute.

Come da verbale redatto in data 13/03/2018 , allegato alla presente, nessuna offerta valida è pervenuta e, pertanto, si è deciso di procedere ad un affidamento diretto con procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi del comma a), punto 1) art.125 del D.lgs 50/2016 (*"gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate."*)

È stata interpellata l'impresa "**TERMOIDRICA di Loforese Francesco**" in quanto ditta di zona specializzata in tale settore che con l'allegato preventivo del 16/03/2018 ha offerto per le lavorazioni previste un importo pari ad **€3.483,61** che risulta essere inferiore all'importo di budget pari ad **€4.000,00**.

Per quanto sopra si intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n.50 del 2016, alla ditta "**TERMOIDRICA di Loforese Francesco – Via Aborigeni, 67 – 74014 Laterza (TA)**" in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma a), art.125 D.lgs n.50/2016 per un totale di **€3.483,61 + IVA** come da preventivo allegato.

Laterza 19/03/2018

Il Responsabile del Procedimento


Ing. Fabrizio D'Andria



Visto:

Il Responsabile POTAP a.r.

Ing. Gianluigi Fiori




 acquedotto pugliese TERMINI, BARI, COMUNITÀ	VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA	Data 13/03/2018
---	---	------------------------

Oggetto	Fornitura e posa in opera di sistema di pompa di calore, raffrescatore d'aria portatile e smontaggio condizionatore esistente, presso l'Impianto Potabilizzazione del Sinni - Laterza (TA)
Importo a base d'asta	€ 4.000,00 di cui € 3.800,00 (euro <i>tremilaottocento/00</i>) soggetti a ribasso ed € 200,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività nello specifico settore oggetto del contratto; b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del DLgs. n.50/2016.
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del DLgs. n. 50/2016
Seggio di gara	➤ D'Andria Fabrizio ➤ Giordano Gianvito ➤ Ferrari Valeria Antonietta
Imprese invitate	1. CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA – RAVENNA 2. DENTICO Srl – BARI 3. LORUSSO IMPIANTI Srl – Conversano (BA) 4. TEKNOIDUSTRIALE Srl – Atella (PZ) 5. E.M.C. Srl – Modugno (BA) 6. GIESSE Impianti Srl – Molfetta (BA) 7. GAETANO DELL'ANNA Srl – LECCE
Ora di avvio operazioni di esame delle offerte	10:15 il seggio di gara conferma che nessuna offerta economica è pervenuta alle ore 12:00 del giorno 12/03/2018. Pertanto dichiara la gara "DESERTA".
Elenco imprese che hanno presentato offerta	NESSUNA
Ora di chiusura delle operazioni di gara	10:30


Il Presidente del Seggio di gara

Ing. Fabrizio D'Andria




I Testimoni

Gianvito Giordano



Valeria Antonietta Ferrari



Visto: DIRAP-POTAP

Ing. Gianluigi Fiori

