

Disponibilità idrica del giorno:

22	Luglio	2020
----	--------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.631	Prelievo l/s	5.132	70,75%
FORTORE	Invaso mc	93.887.000	Invaso ¹ mc	157.593.858	59,58%
	Prodotto l/s	1.644	Prodotto l/s	1.777	
PERTUSILLO	Invaso mc	77.056.000	Invaso ¹ mc	108.381.419	71,10%
	Prodotto l/s	3.024	Prodotto l/s	3.479	
SINNI	Invaso mc	147.490.000	Invaso ¹ mc	285.169.597	51,72%
	Prodotto l/s	3.667	Prodotto l/s	3.529	
LOCONE	Invaso mc	28.013.000	Invaso ¹ mc	40.120.695	69,82%
	Prodotto l/s	1.160	Prodotto l/s	1.070	
CONZA	Invaso mc	25.012.364	Invaso ² mc	35.077.788	71,31%
	Prodotto l/s	719	Prodotto ⁴ l/s	596	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.528	Prelievo l/s	2.521	100,26%
TOTALE PRELIEVO	I/s	16.373	I/s	17.509	93,51%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: I/s 3162
Tributo Calore: I/s 1887
Altri usi Calore: I/s 898

Utilizzato Sele: I/s 2842
Utilizzato Calore: I/s 789

Rilascio amb: I/s 320
Rilascio amb: I/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti