

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

24 Luglio 2020

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2020                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 3.623         | Prelievo l/s                        | 5.132         | 70,59%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 91.822.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 157.593.858   | 58,26%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.741         | Prodotto l/s                        | 1.777         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 75.842.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 108.381.419   | 69,98%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.180         | Prodotto l/s                        | 3.479         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 145.470.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 285.169.597   | 51,01%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.668         | Prodotto l/s                        | 3.529         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 27.791.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 40.120.695    | 69,27%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.163         | Prodotto l/s                        | 1.070         |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 24.311.600    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 35.077.788    | 69,31%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 715           | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 596           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 2.528         | Prelievo l/s                        | 2.521         | 100,26%                      |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>16.619</b> | <b>l/s</b>                          | <b>17.509</b> | <b>94,92%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3164

Utilizzato Sele: l/s 2844

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1878

Utilizzato Calore: l/s 779

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 899

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti