

Disponibilità idrica del giorno:

9 Agosto 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.535	Prelievo l/s	5.000	70,71%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	76.349.000	Invaso <sup>1</sup> mc	125.916.961	60,63%
	Prodotto l/s	1.882	Prodotto l/s	1.859	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	70.143.000	Invaso <sup>1</sup> mc	86.700.789	80,90%
	Prodotto l/s	3.118	Prodotto l/s	3.423	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	131.200.000	Invaso <sup>1</sup> mc	251.743.761	52,12%
	Prodotto l/s	3.964	Prodotto l/s	3.694	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	25.730.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.358.016	70,77%
	Prodotto l/s	1.162	Prodotto l/s	1.094	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	19.080.070	Invaso <sup>2</sup> mc	26.166.963	72,92%
	Prodotto l/s	741	Prodotto <sup>4</sup> l/s	664	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.528	Prelievo l/s	2.648	95,46%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.930</b>	<b>l/s</b>	<b>17.717</b>	<b>95,56%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3134

Utilizzato Sele: l/s 2814

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1794

Utilizzato Calore: l/s 721

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 873

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti