

Disponibilità idrica del giorno:

14 Agosto 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.499	Prelievo l/s	5.000	69,99%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	72.741.000	Invaso <sup>1</sup> mc	125.916.961	57,77%
	Prodotto l/s	1.898	Prodotto l/s	1.859	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	68.500.000	Invaso <sup>1</sup> mc	86.700.789	79,01%
	Prodotto l/s	3.164	Prodotto l/s	3.423	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	126.480.000	Invaso <sup>1</sup> mc	251.743.761	50,24%
	Prodotto l/s	3.966	Prodotto l/s	3.694	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	25.200.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.358.016	69,31%
	Prodotto l/s	1.149	Prodotto l/s	1.094	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	17.902.390	Invaso <sup>2</sup> mc	26.166.963	68,42%
	Prodotto l/s	750	Prodotto <sup>4</sup> l/s	664	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.528	Prelievo l/s	2.648	95,46%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.954</b>	<b>l/s</b>	<b>17.717</b>	<b>95,69%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3132

Utilizzato Sele: l/s 2812

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1779

Utilizzato Calore: l/s 687

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 892

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti