

Disponibilità idrica del giorno:

15 Ottobre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.231	Prelievo l/s	4.648	69,51%
FORTORE	Invaso mc	43.636.000	Invaso ¹ mc	98.122.951	44,47%
	Prodotto l/s	1.574	Prodotto l/s	1.631	
PERTUSILLO	Invaso mc	44.400.000	Invaso ¹ mc	62.215.813	71,36%
	Prodotto l/s	3.149	Prodotto l/s	3.159	
SINNI	Invaso mc	72.804.000	Invaso ¹ mc	199.274.461	36,53%
	Prodotto l/s	3.231	Prodotto l/s	3.485	
LOCONE	Invaso mc	17.335.000	Invaso ¹ mc	32.034.551	54,11%
	Prodotto l/s	1.141	Prodotto l/s	1.067	
CONZA	Invaso mc	9.143.395	Invaso ² mc	15.892.501	57,53%
	Prodotto l/s	744	Prodotto ⁴ l/s	561	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.475	Prelievo l/s	2.463	100,51%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.545	l/s	16.453	94,48%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2017-2019

Tributo Sele: l/s 3018

Utilizzato Sele: l/s 2728

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 1597

Utilizzato Calore: l/s 503

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 894

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti