

Disponibilità idrica del giorno:

11 novembre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.263	Prelievo l/s	4.323	75,48%
FORTORE	Invaso mc	38.585.000	Invaso ¹ mc	99.791.454	38,67%
	Prodotto l/s	1.761	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	42.400.000	Invaso ¹ mc	66.059.304	64,18%
	Prodotto l/s	3.404	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	59.942.000	Invaso ¹ mc	193.963.540	30,90%
	Prodotto l/s	3.333	Prodotto l/s	3.571	
LOCONE	Invaso mc	14.913.000	Invaso ¹ mc	31.439.573	47,43%
	Prodotto l/s	1.136	Prodotto l/s	1.047	
CONZA	Invaso mc	9.167.930	Invaso ² mc	16.750.418	54,73%
	Prodotto l/s	468	Prodotto ⁴ l/s	623	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.475	Prelievo l/s	2.480	99,79%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.840	l/s	16.271	97,35%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2017-2019

Tributo Sele: l/s 2978

Utilizzato Sele: l/s 2771

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 1562

Utilizzato Calore: l/s 492

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 870

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti