

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

13 dicembre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.883	Prelievo l/s	4.353	89,20%
FORTORE	Invaso mc	67.690.000	Invaso ¹ mc	117.840.787	57,44%
	Prodotto l/s	1.497	Prodotto l/s	1.597	
PERTUSILLO	Invaso mc	68.091.000	Invaso ¹ mc	74.684.568	91,17%
	Prodotto l/s	2.977	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	95.342.000	Invaso ¹ mc	202.095.993	47,18%
	Prodotto l/s	3.434	Prodotto l/s	3.527	
LOCONE	Invaso mc	18.882.000	Invaso ¹ mc	31.922.870	59,15%
	Prodotto l/s	683	Prodotto l/s	1.067	
CONZA	Invaso mc	28.455.248	Invaso ² mc	22.025.249	129,19%
	Prodotto l/s	695	Prodotto ⁴ l/s	815	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.177	Prelievo l/s	2.498	87,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.346	l/s	16.299	94,15%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2017-2019

Tributo Sele: l/s 2964

Utilizzato Sele: l/s 2825

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2162

Utilizzato Calore: l/s 1058

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 904

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti