

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13 gennaio 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.151	Prelievo l/s	4.604	111,89%
FORTORE	Invaso mc	128.537.000	Invaso ¹ mc	131.500.349	97,75%
	Prodotto l/s	1.530	Prodotto l/s	1.594	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.722.000	Invaso ¹ mc	80.562.777	108,89%
	Prodotto l/s	3.301	Prodotto l/s	3.197	
SINNI	Invaso mc	173.352.000	Invaso ¹ mc	218.290.406	79,41%
	Prodotto l/s	1.915	Prodotto l/s	3.604	
LOCONE	Invaso mc	26.955.000	Invaso ¹ mc	32.829.984	82,10%
	Prodotto l/s	733	Prodotto l/s	1.036	
CONZA	Invaso mc	42.872.861	Invaso ² mc	28.648.740	149,65%
	Prodotto l/s	896	Prodotto ⁴ l/s	701	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.321	Prelievo l/s	2.518	92,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.847	l/s	16.554	95,73%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2020

Tributo Sele: l/s 3188

Utilizzato Sele: l/s 3039

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 3203

Utilizzato Calore: l/s 2112

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 891

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti