

Bollettino Giornaliero Approvvigionamento Idrico (DIRAP) Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP) Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

22 gennaio 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.305	Prelievo l/s	4.604	115,23%
FORTORE	Invaso mc	135.054.000	Invaso ¹ mc	131.500.349	102,70%
	Prodotto l/s	1.583	Prodotto l/s	1.594	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.056.000	Invaso ¹ mc	80.562.777	105,58%
	Prodotto l/s	3.114	Prodotto l/s	3.197	
SINNI	Invaso mc	193.800.000	Invaso ¹ mc	218.290.406	88,78%
	Prodotto l/s	2.203	Prodotto l/s	3.604	
LOCONE	Invaso mc	29.072.000	Invaso ¹ mc	32.829.984	88,55%
	Prodotto l/s	730	Prodotto l/s	1.036	
CONZA	Invaso mc	39.551.815	Invaso ² mc	28.648.740	138,06%
	Prodotto l/s	891	Prodotto ⁴ l/s	701	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.027	Prelievo l/s	2.518	80,51%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.853	l/s	16.554	95,76%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2020

Tributo Sele: l/s 3311

Utilizzato Sele: l/s 3162

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 3317

Utilizzato Calore: l/s 2143

Rilascio amb: l/s 280

Altri usi Calore: l/s 894

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti