

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

27 gennaio 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.360	Prelievo l/s	4.604	116,43%
FORTORE	Invaso mc	149.792.000	Invaso ¹ mc	131.500.349	113,91%
	Prodotto l/s	1.618	Prodotto l/s	1.594	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.250.000	Invaso ¹ mc	80.562.777	120,71%
	Prodotto l/s	3.064	Prodotto l/s	3.197	
SINNI	Invaso mc	236.088.000	Invaso ¹ mc	218.290.406	108,15%
	Prodotto l/s	1.840	Prodotto l/s	3.604	
LOCONE	Invaso mc	30.214.000	Invaso ¹ mc	32.829.984	92,03%
	Prodotto l/s	732	Prodotto l/s	1.036	
CONZA	Invaso mc	43.411.409	Invaso ² mc	28.648.740	151,53%
	Prodotto l/s	895	Prodotto ⁴ l/s	701	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.027	Prelievo l/s	2.518	80,51%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.536	l/s	16.554	93,85%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2020

Tributo Sele: l/s 3413

Utilizzato Sele: l/s 3264

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 3670

Utilizzato Calore: l/s 2096

Rilascio amb: l/s 634

Altri usi Calore: l/s 940

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti