

Disponibilità idrica del giorno:

11	luglio	2021
----	--------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.462	Prelievo l/s	4.913	111,18%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	155.807.000	Invaso <sup>1</sup> mc	152.319.694	102,29%
	Prodotto l/s	1.839	Prodotto l/s	1.776	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	97.312.000	Invaso <sup>1</sup> mc	105.420.232	92,31%
	Prodotto l/s	3.396	Prodotto l/s	3.427	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	232.024.000	Invaso <sup>1</sup> mc	257.393.493	90,14%
	Prodotto l/s	3.412	Prodotto l/s	3.536	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	47.351.000	Invaso <sup>1</sup> mc	39.220.511	120,73%
	Prodotto l/s	723	Prodotto l/s	1.112	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.103.025	Invaso <sup>2</sup> mc	34.044.312	114,86%
	Prodotto l/s	683	Prodotto <sup>4</sup> l/s	635	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.859	Prelievo l/s	2.470	75,26%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	I/s	<b>17.373</b>	I/s	<b>17.870</b>	<b>97,22%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2020

Tributo Sele: I/s 4604  
Tributo Calore: I/s 3135  
Altri usi Calore: I/s 1607

Utilizzato Sele: I/s 4284  
Utilizzato Calore: I/s 1178

Rilascio amb: I/s 320  
Rilascio amb: I/s 350

Firmato  
Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti