

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

16 giugno 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.416	Prelievo l/s	5.006	108,18%
FORTORE	Invaso mc	187.254.000	Invaso ¹ mc	184.808.093	101,32%
	Prodotto l/s	1.684	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.733.000	Invaso ¹ mc	114.934.480	92,86%
	Prodotto l/s	2.843	Prodotto l/s	3.336	
SINNI	Invaso mc	256.500.000	Invaso ¹ mc	286.359.520	89,57%
	Prodotto l/s	3.342	Prodotto l/s	3.410	
LOCONE	Invaso mc	50.054.000	Invaso ¹ mc	42.622.325	117,44%
	Prodotto l/s	734	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	40.853.306	Invaso ² mc	40.226.929	101,56%
	Prodotto l/s	523	Prodotto ⁴ l/s	692	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.859	Prelievo l/s	2.519	73,79%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.400	l/s	17.699	92,66%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2020

Tributo Sele: l/s 4672

Utilizzato Sele: l/s 4352

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3393

Utilizzato Calore: l/s 1064

Rilascio amb: l/s 603

Altri usi Calore: l/s 1726

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti