

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

26 agosto 2021

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2021                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 5.426         | Prelievo l/s                        | 4.760         | 113,99%                      |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 102.740.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 121.203.048   | 84,77%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.771         | Prodotto l/s                        | 1.861         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 75.316.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 83.676.692    | 90,01%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.168         | Prodotto l/s                        | 3.355         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 182.052.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 223.557.610   | 81,43%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.440         | Prodotto l/s                        | 3.727         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 42.196.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 35.473.229    | 118,95%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 723           | Prodotto l/s                        | 1.137         |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 21.173.396    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 25.075.792    | 84,44%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 430           | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 687           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 2.090         | Prelievo l/s                        | 2.604         | 80,28%                       |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>17.048</b> | <b>l/s</b>                          | <b>18.130</b> | <b>94,03%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2020

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2020

Tributo Sele: l/s 4281

Utilizzato Sele: l/s 3961

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2639

Utilizzato Calore: l/s 1465

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 974

Firmato  
 Il Responsabile PIDVE  
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
 Il Responsabile VESAP  
 Ing. Luciano Venditti