

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

13 settembre 2021

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2021 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 5.255 | Prelievo l/s | 4.592 | 114,43% |
| FORTORE | Invaso mc | 91.330.000 | Invaso ¹ mc | 101.609.201 | 89,88% |
| | Prodotto l/s | 1.666 | Prodotto l/s | 1.692 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 70.381.000 | Invaso ¹ mc | 65.465.393 | 107,51% |
| | Prodotto l/s | 3.062 | Prodotto l/s | 3.198 | |
| SINNI | Invaso mc | 165.376.000 | Invaso ¹ mc | 192.440.560 | 85,94% |
| | Prodotto l/s | 3.025 | Prodotto l/s | 3.614 | |
| LOCONE | Invaso mc | 41.415.000 | Invaso ¹ mc | 32.691.430 | 126,68% |
| | Prodotto l/s | 720 | Prodotto l/s | 1.078 | |
| CONZA | Invaso mc | 16.234.010 | Invaso ² mc | 17.963.632 | 90,37% |
| | Prodotto l/s | 467 | Prodotto ⁴ l/s | 673 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.090 | Prelievo l/s | 2.519 | 82,96% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.285 | l/s | 17.367 | 93,77% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2020

Tributo Sele: l/s 4156

Utilizzato Sele: l/s 3856

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2496

Utilizzato Calore: l/s 1399

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 897

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti